

**Наличие предписаний, вынесенных надзорными органами  
МБОУ «СОШ №161» г.Зеленогорска Красноярского края  
2014-2016 гг**

год	Предписание	Надзорный орган	Дата предписания	Выполнено или планируемый срок выполнения
2014	Выполнить навесные и встроенные пожарные шкафы из негорючего материала	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	29.09.2014	Выполнено 01.09.2015
	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытания	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	29.09.2014	Выполнено 01.09.2015
	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки средств противопожарной защиты объекта (противопожарные двери) с оформлением акта проверки	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	29.09.2014	Выполнено 01.09.2015
	Оборудовать два выхода на чердак (кровлю) сертифицированными противопожарными люками 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже E1 30	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	29.09.2014	Выполнено 01.09.2015
2015	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены с периодичностью проверки не реже 1 раз в год	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2016	Выполнено 15.07.2016
	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой открывается не по направлению выхода из здания	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2016	Выполнено 19.06.2016
	Части здания школы и помещения (вентиляционных камер) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2016	Выполнено 19.06.2016

	опасности не ниже EI 30			
	Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (слесарного дела) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2017	15.07.2017
	Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (токарного дела) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2017	15.07.2017
	Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (столярного дела) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2017	15.07.2017
	Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (кабинет раскроя) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору	15.07.2017	15.07.2017
	Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения	ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России	15.07.2017	15.07.2017

	(швейный цех) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30	по пожарному надзору		
--	--	----------------------	--	--