

**Наличие предписаний, вынесенных надзорными органами
МБОУ «СОШ №161» г.Зеленогорска Красноярского края
2014-2016 гг**

| год | Предписание | Надзорный орган | Дата предписания | Выполнено или планируемый срок выполнения |
|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 2014 | Выполнить навесные и встроенные пожарные шкафы из негорючего материала | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 29.09.2014 | Выполнено 01.09.2015 |
| | Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытания | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 29.09.2014 | Выполнено 01.09.2015 |
| | Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки средств противопожарной защиты объекта (противопожарные двери) с оформлением акта проверки | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 29.09.2014 | Выполнено 01.09.2015 |
| | Оборудовать два выхода на чердак (кровлю) сертифицированными противопожарными люками 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже Е1 30 | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 29.09.2014 | Выполнено 01.09.2015 |
| 2015 | Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены с периодичностью проверки не реже 1 раз в год | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2016 | Выполнено 15.07.2016 |
| | Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой открывается не по направлению выхода из здания | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2016 | Выполнено 19.06.2016 |
| | Части здания школы и помещения (вентиляционных камер) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2016 | Выполнено 19.06.2016 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| | опасности не ниже EI 30 | | | |
| | Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (слесарного дела) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30 | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2017 | 15.07.2017 |
| | Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (токарного дела) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30 | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2017 | 15.07.2017 |
| | Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (столярного дела) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30 | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2017 | 15.07.2017 |
| | Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения (кабинет раскроя) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30 | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России по пожарному надзору | 15.07.2017 | 15.07.2017 |
| | Части здания школы (нежилое здание №4/1 (мастерские)) и помещения | ОГПН СУ ФПС №19 МЧС России | 15.07.2017 | 15.07.2017 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | (швейный цех) различных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными дверями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности не ниже EI 30 | по пожарному надзору | | |
|--|--|----------------------|--|--|