

**Наличие предписаний, вынесенных надзорными органами  
МБОУ «СОШ №161» г.Зеленогорска Красноярского края  
2016-2018 гг**

год	Предписание	Надзорный орган	Дата предписания	Выполнено или планируемый срок выполнения
2016	Ширина эвакуационного выхода из каб.31 на 3-м этаже школы не соответствует ширине эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метров	Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»	21.10.2016	Выполнено 20.07.2017
	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с требованиями и нормами ГОСТ р 12.2.143-2009	Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»	21.10.2016	Выполнено 20.07.2017
	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания школы	Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»	21.10.2016	Выполнено 01.11.2017
	В здании школы на путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной безопасностью, чем КМ2: горючесть-Г2, воспламеняемость –В2, дымообразующая способность-Д3, токсичность –Т2, распространение пламени-РП2 (используется линолеум, несоответствующий классу пожарной безопасности)	Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»	21.10.2016	Выполнено 01.09.2018
2017	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям действующего законодательства	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов учреждения имеющих 4 группу до 1000 В по электробезопасности	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
	Схемы внешнего электроснабжения Школы не проверены на соответствие 1 раз в 2 года с отметкой на них о проверке	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
	Не разработаны схемы внутреннего электроснабжения Школы, Мастерских, Теплицы	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
	Не назначен работник, которому	Федеральная служба	04.04.2017	Выполнено

предоставлено право присвоения 1 группы по электробезопасности	по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление		01.08.2017
Присвоение 1 группы по электробезопасности проводит работник не из числа электротехнического персонала данного учреждения	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
Не разработан и не утвержден перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
Не разработан список работников, которым предоставлено право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
Не заведены паспорта на заземляющие устройства Мастерских, Теплицы	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.12.2017
В паспорте заземляющего устройства Школы отсутствует исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
Для определения технического состояния заземляющих устройств Школы, Мастерских, Теплицы не проведены визуальные осмотры видимой части 1 раз в 6 месяцев и осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта 1 раз в 12 лет	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
Не назначен распоряжением руководителя ответственный работник за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним не подвергаются периодической проверке работников учреждения не реже 1 раза в 6 месяцев	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В электрощитовой №1 школы на счетчи-	Федеральная служба	04.04.2017	Выполнено

как электрической энергии не выполнены надписи, указывающие наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии	по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление		01.08.2017
В электрощитовой №№ 1,2 школы силовые кабели КЛ-0,4 кВ не снабжены бирками	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
На дверях электрощитовой №2 школы и электрощитовой Мастерских не выполнена запись с наименованием	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В ВРУ-0,4 кВ Мастерских отсутствует защита от токов короткого замыкания для отходящего присоединения «СП-10»	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В коридоре Мастерских на ЩО не вынесены надпись с наименованием и предупреждающий знак	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В столярном цехе РЦ-0,4 кВ не закрыт на замок	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В столярном цехе установлены штепсельные розетки для электролобзика, заточного станка и станка «Корвет» без защитного проводника	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В столярном цехе корпус сверлильного станка не заземлен	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.08.2017
В помещениях для пребывания детей в швейном цехе штепсельные розетки установлены на высоте менее 1,8 м от пола	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	04.04.2017	Выполнено 01.12.2017
В Теплице эксплуатируются светильники в лампами ДРЛ со снятыми отражениями	Федеральная служба	04.04.2017	Выполнено

		по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление		01.12.2017
	Не проведено измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в Столовой	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	20.12.2017	Выполнено 01.03.2018
	Не проведено измерение сопротивления изоляции стационарных электроплит в Столовой	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	20.12.2017	Выполнено 01.03.2018
	Не проведено профилактическое измерение сопротивления изоляции электропроводки и проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью в Столовой электротехнической лабораторией, зарегистрированной в органах Ростехнадзора с разрешенными видами работ	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	20.12.2017	Выполнено 01.03.2018
	На двери электрощитовых №№ 1,2 Школы, электрощитовой Мастерских не установлен самозапирающийся замок, отпираемый без ключа с внутренней стороны	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) енисейское управление	20.12.2017	Выполнено 01.11.2018
<b>2018</b>	Обеспечить размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся, в соответствии с гигиеническими требованиями	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	23.11.2018
	Обеспечить классные доски лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
	Обеспечить в учебном кабинете информатики при размещении рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами расстояние между видеомониторами в соответствии с гигиеническими требованиями	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
	Обеспечить установку телевизоров на высоту 1,0-1,3 м от пола	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
	Не допускать во время занятий в учебных кабинетах проведение сквозного проветривания	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
	Обеспечить в учебных кабинетах классные доски, не обладающие собственным свечением, местным освещением - софитами	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
	Обеспечить объем максимально допусти-	Межрегиональное	09.10.2018	Выполнено

мой аудиторной недельной нагрузкой в течение дня в соответствии с гигиеническими требованиями	управление №42 ФМБА России		23.11.2018
Обеспечить проведение наиболее трудных предметов для обучающихся: 1 классов на 2 уроке, 2-4 классов на 2-3 уроках, 5-11 классов на 2-4 уроках	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
Обеспечить использование «ступенчатого» режима обучения в первых классах в первом полугодии с соблюдением гигиенических требований	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
Обеспечить использование спортивного инвентаря с покрытием, позволяющим качественно проводить его ежедневную обработку моющими средствами	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
Обеспечить организацию двухразового горячего питания для обучающихся в субботу	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
Обеспечить проведение в соответствии с национальным календарем профилактических прививок вакцинации: -против кори учителям Евдокишиной Т.Н. и Бурбиловой Е.А.; -против вирусного гепатита В учителя Евдокишиной Т.Н.	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
Обеспечить ежегодное представление в филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ-42 списка работников с указанием года рождения и занимаемой должности для проведения иммунизации	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	Выполнено 23.11.2018
Обеспечить потолки и стены помещений гладкими, без щелей и трещин, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
Обеспечить полы в помещениях учреждения без дефектов и механических повреждений	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
Обеспечить в учебных помещениях высоту нижнего края учебных досок над полом 70-90 см	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
Обеспечить в учебном кабинете химии ученические и демонстрационный стол защитными бортиками по наружному краю стола	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
Не допускать в помещениях учреждения отопительные приборы древесно-стружечными плитами и другими полимерными материалами	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
Обеспечить в помещениях использование для общего освещения светильников со светодиодами с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта, имеющих защитные углы или рассеиватели, исключающие попадание в поле зрения прямого излучения	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
Обеспечить учебный кабинет химии горячим централизованным водоснабжением	Межрегиональное управление №42	09.10.2018	27.09.2019

		ФМБА России		
	Обеспечить очистку и обработку дезинфекционными средствами контейнеров (мусоросборников) после освобождения от мусора	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
	Обеспечить в помещениях учреждения качественное проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих средств	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019
	Обеспечить покрытие ученической мебели, установленной в учебных помещениях, позволяющих качественно проводить влажную уборку с применением моющих средств	Межрегиональное управление №42 ФМБА России	09.10.2018	27.09.2019